

Принято общим собранием коллектива  
МКДОУ Детского сада № 23  
«Колокольчик»  
протокол № 3 от 06.02.2020г.

Утверждаю:  
Заведующий МКДОУ  
Детский сад № 23 «Колокольчик»  
Харченко Л.В.  
Приказ №40 от 12.02.2020г.

Согласовано с ПК МКДОУ №23  
Председатель Анпилова Н.Н.



Принято общим собранием трудового  
коллектива МКДОУ Детского сада № 23  
«Колокольчик»  
протокол № 13 от 06.02.2020г

Порядок действий сотрудников муниципального казенного дошкольного  
образовательного учреждения Детский сад №23 «Колокольчик»  
при эвакуации в случае возникновения пожара

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, фамилия исполнителя
1	Срабатывание пожарной сигнализации	1. Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара. Действия: - на пульте определить зону возгорания;  - проверить произошло ли возгорание. - в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОУ о ложной тревоге. - сообщить по телефону 112 о ложном срабатывании пожарной сигнализации. - привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании зону. - при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы.	Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОУ Харченко Л.В. Завхоз Исаева Е.Н.
2	Сообщение о пожаре	1. При обнаружении пожара немедленно оповестить людей о пожаре с помощью установленной системы оповещения путём нажатия кнопки, расположенной во всех помещениях ДОУ.	Работник, первый обнаруживший пожар.

		2. Оповестить ответственного за пожарную безопасность, заведующего ДОУ.	
3	Вызов пожарных подразделений	Вызвать пожарную охрану по телефону 112, при этом сообщить сведения: название ДОУ, точный адрес, где и что горит.	<i>Ответственный:</i> дежурный администратор, заведующий ДОУ Харченко Л.В.
4	Первичные действия	1. Распоряжение об организации эвакуации людей из здания. 2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и документов. 3. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем вентиляции. 4. Открытие эвакуационных выходов. 5. Извещение о пожаре в отдел образования. 6. Отправка сотрудника для встречи пожарных подразделений.	Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОУ Харченко Л.В. Завхоз Исаева Е.Н.
5	Открытие эвакуационных выходов	Открыть все эвакуационные выходы их здания дошкольного образовательного учреждения.	<i>Ответственный:</i> Завхоз Исаева Е.Н.  <i>Исполнители:</i> уборщик служебных помещений 1 и 2 этажей Бахтоярова И.А. Мишина Л.В. <i>Пищеблок Исполнители:</i> повара Селезнева Л.А.; Черномаз С.Е.
6	Обеспечение работы эвакуационного освещения	Включение эвакуационного освещения, освещения тамбуров	<i>Ответственный:</i> Шевелев А.А.
7	Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации	Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания ДОУ согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. Покидая помещение ДОУ, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.  Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте – эвакуационной площадке.	I младшая гр.- воспитатели; Младший воспитатель  II младшая гр.- воспитатели; Младший воспитатель  Средняя – старшая гр.- воспитатели; Младший воспитатель  Подготовительная гр.- воспитатели; Младший воспитатель
8	Отключение систем вентиляции, электроэнергии	Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений ДОУ, обесточить дошкольное образовательное учреждение.	<i>Ответственный:</i> Завхоз Исаева Е.Н <i>Исполнитель:</i> рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений- Шевелев А.А.
9	Тушение возникшего пожара работниками	До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.	Дворник- Исаева Е.В. Муз.рук. Школдыченко О.Н.

	ДОУ до прибытия пожарной части		Сторожа –Бобрышева С.И.; Горчакова Т.В.
10	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам, делается доклад заведующему ДОУ	Старший воспитатель Анпилова Н.Н. I младшая гр.- воспитатель II младшая гр.- воспитатель Средняя г-Старшая гр.- воспитатель Подготовительная гр.- воспитатель
11	Эвакуация имущества	Эвакуация документов, оргтехники.	повара Селезнева Л.А.; Черномаз С.Е.
12	Встреча пожарных подразделений	Показывает кратчайший путь к месту пожара, передает информацию о месте пожара и наличии угрозы людям (если таковая имеется), указывает места расположения гидрантов.	Завхоз Исаева Е.Н Дворник-Шевелев А.А.

**Примечание:**

1. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени.
2. Эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
4. В зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
5. Лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации.
6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник пожар.
7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
8. При ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.

*Ответственный за пожарную безопасность* Исаева Е.Н.

*С порядком действий ознакомлен (а)*

«\_\_\_»\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_/Исаева Е.Н./