



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58

ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«27» января 2022 г. № 26-011-2021/0004пр

Должностным лицом (должностными лицами): Государственным инспектором Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Кононовым А.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не участвовали

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании:

решения заместителя главного государственного инспектора Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю О.С. Воробьева № 26-011-2021/0004пр от «30» декабря 2021 г. (КНМ № 26220061000200897356 от 30.12.2021)

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Красногвардейский муниципальный округ, с. Ладовская Балка, ул. Мира, 24

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное Казенное Дошкольное Общеобразовательное Учреждение "детский сад № 23" ИНН 2611007250

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	1	3	4

- В здании МКДОУ д/с № 23:

1.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, работы должны проводиться не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	
2.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.	12.09.2022	

	безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,		
3.	Помещения пищеблока, отделить от других функциональных частей объекта противопожарными дверьми 2-го типа. ФЗ № 123 ст. 88, табл. 23, СП 4.131.30.2013 п. 5.2.6.,	12.09.2022	
4.	Внести информацию о проверке средств автоматической противопожарной защиты объекта в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	
5.	Внести запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,	12.09.2022	

Должностное (ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:



(подпись)

А.В. Кононов
(фамилия, инициалы)

Специалист: не участвовал

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт: не участвовал

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)